

## 1. มาตรฐานขั้นต่ำหมวดที่จอดรถ

รหัส	มาตรฐานขั้นต่ำ	คะแนน	รายละเอียด
1.1	ขนาด/ที่ว่างข้างที่จอดรถ		..... อย่างน้อย 1: 12 (4.76 องศา) ..... มีที่ว่างด้านข้างยาวตลอดแนวไม่น้อยกว่า 1.0 ม.
1.2	สัญลักษณ์บนพื้นและป้าย		..... มีสัญลักษณ์คนพิการบนพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 90x90 ซม. และ ..... มีป้ายขนาด 30x30 ซม. สูง 2.0 ม. ติดในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
1.3	ตำแหน่งเทียบกับประตูทางเข้า		..... จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด ..... จัดให้ใกล้กับทางลาดเข้าอาคารในกรณีที่ทางเข้าอาคารมีความต่างระดับ
1.4	จำนวนที่จอดรถ		..... ถูกตามกฎกระทรวงฯ 10-50 คันมี 1 คัน, 51-100 คัน มี 2 คัน และเพิ่ม 1 คันทุก 100คัน

## 2. มาตรฐานขั้นต่ำหมวดทางลาด \*หากเป็นอาคารชั้นเดียว ไม่มีบันได ระดับเสมอฟื้นภายนอก ไม่ต้องทำขั้นนี้

รหัส	มาตรฐานขั้นต่ำ	คะแนน	รายละเอียด
2.1	ความลาดเอียง		..... อย่างน้อย 1: 12 (4.76 องศา)
2.2	ความกว้าง		..... ทางลาดความยาวไม่เกิน 6.0 ม. กว้าง $\geq$ 90 ซม. ..... และทางลาดความยาวมากกว่า 6.0 ม. กว้าง $\geq$ 150 ซม.
2.3	ชานพัก		เฉพาะทางลาดที่ยาวรวมเกิน 6 ม. (ทางลาดโดยรวมยาวไม่เกิน 6 ม. ไม่ต้องทำขั้นนี้) ..... ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5x1.5 ม.
2.4	อุปกรณ์ราวจับและอุปกรณ์ประกอบ		เฉพาะทางลาดยาวตั้งแต่ 2.5 ม. ขึ้นไป (ทางลาดโดยรวมยาวไม่เกิน 2.5 ม. ไม่ต้องทำขั้นนี้) ..... ต้องมีราวจับกลม ..... เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 ซม. ..... ยาวต่อเนื่อง ..... สูงจากพื้น 80-90 ซม.
2.5	วัสดุผิวราวจับ		เฉพาะทางลาดยาวตั้งแต่ 2.5 ม. ขึ้นไป (ทางลาดโดยรวมยาวไม่เกิน 2.5 ม. ไม่ต้องทำขั้นนี้) ..... เรียบ ไม่ลื่น ..... มีความมั่นคงแข็งแรง ..... ไม่เป็นอันตรายในการจับ

## 3. มาตรฐานขั้นต่ำหมวดป้ายและสัญลักษณ์

รหัส	มาตรฐานขั้นต่ำ	คะแนน	รายละเอียด
3.1	สัญลักษณ์รูปคนพิการ		..... มีสัญลักษณ์ถูกต้องเป็นรถล้อเลื่อนหันขวา ..... พื้นสีน้ำเงิน สัญลักษณ์สีขาว หรือสีที่แตกต่างกันชัดเจน ..... เห็นได้ชัดแต่ไกล ..... ในตำแหน่งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก (ที่จอดรถ ทางลาด จุดบริการข้อมูล และห้องน้ำ)
3.2	เครื่องหมายแสดงทิศทางสู่สิ่งอำนวยความสะดวก		มีเครื่องหมายแสดงทิศทางชัดเจนจากจุดทางเข้าหลักสู่ ..... ที่จอดรถ ..... ห้องน้ำ ..... ทางลาด ..... จุดให้บริการข้อมูล

4. มาตรฐานขั้นต่ำหมวดการให้บริการข้อมูล

รหัส	มาตรฐานขั้นต่ำ	คะแนน	รายละเอียด
4.1	ตำแหน่ง		..... อยู่ในตำแหน่งที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสังเกตได้ง่าย
4.2	ความสูงของโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ให้บริการ		..... มีความสูงสุทธิไม่เกิน 80 ซม. ..... มีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ มีความสูงจากพื้น 70-75 ซม. ..... มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 40 ซม.
4.3	แผ่นผัง เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร		..... มีการจัดทำแผ่นผังการใช้บริการอาคารหรือสถานที่ เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารสำหรับการเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อเสียงหรือตัวอักษรสำหรับคนพิการทางการเห็น

5. มาตรฐานขั้นต่ำหมวดห้องน้ำ

รหัส	มาตรฐานขั้นต่ำ	คะแนน	รายละเอียด
5.1	จำนวน		..... เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกโดยลำพัง อย่างน้อย 1 ห้อง
5.2	ประตู		..... บานเปิดออกไม่น้อยกว่า 90 องศาหรือบานเลื่อน ..... ระยะกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 ซม. ..... ไม่มีอุปสรรคกีดขวางหรือระดับที่ทำให้ใช้งานไม่ได้
5.3	ขนาดพื้นที่ว่างภายใน		..... มีพื้นที่ว่าง เพื่อกลับตัวได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ม. ..... ระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดับ ..... ต้องมีลักษณะเป็นทางลาด
5.4	ราวจับบริเวณโถส้วม		ราวจับด้านติดผนัง (หากกึ่งกลางโถส้วม ห่างจากผนัง มากกว่า 50 ซม. ไม่ต้องทำส่วนนี้) ..... เป็นรูปตัว แอล ..... สูง 65-70 ซม. ..... ยื่นล้ำหน้าโถส้วม 25-30 ซม. ราวจับด้านไม่ติดผนัง ..... แบบพับเก็บได้ ..... ติดห่างจากขอบของโถส้วม 15-20 ซม. ..... มีความยาวไม่น้อยกว่า 55 ซม.
5.5	การติดตั้งโถส้วม		..... มีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนัง 45-50 ซม.
5.6	การติดตั้งอ่างล้างมือ		..... ติดตั้งโดยห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 ซม. ..... มีพื้นที่ใต้อ่างสูง 70-75 ซม.
5.7	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน		..... ติดตั้งในระดับความสูงจากพื้น 25-95 ซม.